

令和4年 9 月

保護者各位

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただけますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	教室名 1号館機械 科工学実 験室	教室名 2号館3階 2304教室	教室名 2号館4階 通信機室	教室名 2号館6階 2604教室	教室名 2号館7階 化学室	基準値
8月27日 2304教室	ホルムアルデヒド	0	0	0	0	0	0.08ppm 以下で あること
8月29日 通信機室 2604教室	トルエン	100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	260 μ g/ m ³ 以下 であるこ と
8月30日 機械科工学実習室 化学室							

今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

問い合わせ先

東京都立蔵前工業高等学校 経営企画室

TEL 03-3862-4488