

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、御理解と御協力をお願いいたします。

測定項目	相談室 (8月5日)	調理室 (8月5日)	普通教室2A (8月12日)	保健室 (8月18日)	音楽室 (8月6日)	基準値
ホルムアルデヒド(ppm)	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.08ppm以下であること
トルエン($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。