

令和7年9月2日

保護者各位

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に室内化学物質対策月間が設けられ、教室等の室内化学物質濃度測定を実施しました。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	2-6 教室	美術室	調理室	書道室	化学室	基準値
令和7年8月 25・28・29日	ホルムアルデヒド	0.05	0.06	0.05	0.04	0.05	0.08ppm以下であること
	トルエン	100未満	100 未満	100 未満	100 未満	100 未満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

【 問 合 せ 先 】

東京都立東高等学校
経 営 企 画 室
電話 03-3644-7176