

令和6年7月31日

保護者各位

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	音楽室	美術室	視聴覚室	2年1組	パソコン室	基準値
令和6年7月22日、23日	ホルムアルデヒド	0.07ppm	0.03ppm	0.04ppm	0.05ppm	0.04ppm	0.08ppm以下であること
	トルエン	100 μ g/ m ³ 未満	100 μ g/ m ³ 未満	100 μ g/ m ³ 未満	100 μ g/ m ³ 未満	100 μ g/ m ³ 未満	260 μ g/m ³ 以下であること

今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

学校名

東京都立東村山西高等学校

東京都東村山市富士見町 5-4-41

TEL 042-395-9121