

令和7年8月吉日

保護者各位

東京都立葛西工科高等学校長  
鈴木 邦夫

### 本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

### 室内化学物質濃度簡易測定結果

| 測定日               | 測定項目     | 拠点校<br>教室                         | 手仕上げ<br>組立室                       | 展開3A<br>教室                        | 計画<br>実習室                         | 美術室                               | 基準値                                    |
|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|
| 7/28<br>～<br>7/29 | ホルムアルデヒド | 0.06ppm                           | 0.06ppm                           | 0.05ppm                           | 0.05ppm                           | 0.04ppm                           | 0.08ppm以下<br>であること                     |
|                   | トルエン     | 100 $\mu$ g/<br>m <sup>3</sup> 未満 | 100 $\mu$ g/<br>m <sup>3</sup> 未満 | 100 $\mu$ g/<br>m <sup>3</sup> 未満 | 100 $\mu$ g/<br>m <sup>3</sup> 未満 | 100 $\mu$ g/<br>m <sup>3</sup> 未満 | 260 $\mu$ g/m <sup>3</sup> 以下<br>であること |

#### 今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

【お問合せ先】 東京都立葛西工科高等学校  
経営企画室 03-3653-4111