

事務連絡

令和6年8月23日

本校生徒の保護者の皆様

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、東京都教育委員会では健康で快適な学校環境の確保を図るため、シックハウス症候群等の原因となる室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校で教室等の室内化学物質濃度の測定を行っております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせいたします。

引き続き、生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定教室	測定日	ホルムアルデヒド	トルエン	判定結果
図書室	7/23	0.06ppm	100 μ g / m ³ 未満	基準値以内
音楽室	7/23	0.06ppm	100 μ g / m ³ 未満	基準値以内
1年B組教室	7/24	0.03ppm	100 μ g / m ³ 未満	基準値以内
理科室	7/24	0.04ppm	100 μ g / m ³ 未満	基準値以内
第2CALL教室	7/24	0.04ppm	100 μ g / m ³ 未満	基準値以内

※【基準値】ホルムアルデヒド：0.08ppm 以下であること

トルエン：260 μ g/m³ 以下であること

【担当】

東京都立小石川中等教育学校

経営企画室 岩崎

TEL：03-3946-7171