

令和6年8月 30 日

保護者各位

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日頃から本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただけますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	教室名 1号館1階 機械科プログラミング 室	教室名 1号館3階 設備工業科 製図室	教室名 2号館3階 2302普通教 室	教室名 2号館4階 電気科電子 計算機室	教室名 2号館6階 建築科施 工実習室	基準値
8月14日 2302教室 建築科施工実習室	ホルムアルデヒド	0	0	0	0	0	0.08ppm 以下で あること
8月15日 機械科プログラミング室 電気科電子計算機室	トルエン	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未 満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未 満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未 満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下で あること
8月19日 設備工業科製図室							

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日頃から、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

問い合わせ先

東京都立蔵前工科高等学校 経営企画室
TEL 03-3862-4488