

保護者各位

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定項目	測定場所	1階 生物室	1階 視聴覚室	2階 208教室	3階 LL教室	3階 書道室	基準値
	測定日	8月14日	8月14日	8月15日	8月15日	8月16日	
ホルムアルデヒド (ppm)		0.03	0.05	0.03	0.05	0.04	0.08ppm以下であること
トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)		100未満	100未満	100未満	100未満	100未満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること

今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

東京都立武蔵高等学校・附属中学校

経営企画室長 須崎

電話 0422(51)4554