

令和8年8月25日

生徒保護者の皆様へ

東京都立成瀬高等学校長
高野 宏

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様におかれましては、日頃から本校の教育活動に御協力いただき、誠にありがとうございます。

さて、各都立学校では、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいと言われている夏季に室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校での測定結果は下記の表のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心くださいますよう、お知らせいたします。

今後も、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ生徒の健康状況を把握していき、引き続き生徒が安心して学習できる環境を整えていきますので、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

測定日	測定項目	図書館	放送室	2年1組 教室	化学室	美術室	基準値
7月20日	ホルム アルデヒド	0.07ppm	0.07ppm	0.05ppm	0.03ppm	0.06ppm	0.08ppm 以下 であること
	トルエン	100 μ g/ m^3 未満	100 μ g/ m^3 未満	100 μ g/ m^3 未満	100 μ g/ m^3 未満	100 μ g/ m^3 未満	260 μ g/ m^3 以下であること

【今後の対応】

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日頃から、生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実施を把握します。

(問い合わせ先・担当)
東京都立成瀬高等学校
経営企画室 関根
TEL 042(725)1533