

7野高第458号
令和7年8月18日

保護者各位

東京都立野津田高等学校長
井上 佳菜美

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	被服室	調理室	化学 実験室	2-3 教室	音楽室	基準値
7/30	ホルムアルデヒド	0.05ppm	0.05ppm	0.06ppm	0.06ppm	0.05ppm	0.08ppm 以下 であること
	トルエン	100 μ g/ m ³ 未満	260 μ g/m ³ 以下 であること				

今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

【問い合わせ先】

〒195-0063
東京都町田市野津田町 2001 番地
東京都立野津田高等学校
経営企画室
TEL:042-734-2311