

関係者各位

8両高第591号
令和8年8月18日

都立両国高等学校長
鳥屋尾史郎
(公印省略)

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも保護者の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	生物実験室	1年1組	美術教室	2年C組	物理講義室	基準値
8/7	ホルムアルデヒド	0.03ppm	0.04ppm	0.03ppm	0.03ppm	0.03ppm	0.08ppm 以下 であること
8/10	トルエン	100 μ g/m ³	100 μ g/m ³	100 μ g/m ³	100 μ g/m ³	100 μ g/m ³	
		未満	未満	未満	未満	未満	260 μ g/m ³ 以下 であること

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

問い合わせ先

〒130-0022

東京都墨田区江東橋1-7-14

都立両国高等学校 経営企画室

電話：03(3631)1815

FAX：03(3846)6682