

東京都立総合芸術高等学校長

明石 典子

保護者各位

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季にすべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	基準値	レッスン 室406	クラフトデ ザイン室 3	1年3組	被服室	版画室
8月10日 、13日お よび14 日	ホルムアルデヒド	0.08ppm 以下であること	0.01ppm 未満	0.01ppm 未満	0.01ppm 未満	0.01ppm 未満	0.01ppm 未満
	トルエン	260μg/ m ³ 以下であること	100μg/ m ³ 未満	100μg/ m ³ 未満	100μg/ m ³ 未満	100μg/ m ³ 未満	100μg/ m ³ 未満

今後の取組

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

問い合わせ先

東京都立総合芸術高等学校

経営企画室

電話：03-3354-5288