

保護者各位

東京都立墨田川高等学校長 金田 裕治
(公印省略)

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただきますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目 (単位)	1-H 教室	生物室	化学室	調理室	被服室	基準値
7月30日 及び 7月31日 (※)	ホルムアルデヒド (ppm)	0.02	0.04	0.02	0.02	0.02	0.08ppm以下 であること
	トルエン ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	100未満	100未満	100 未満	100 未満	100 未満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下 であること

※1-H教室のみ7月31日測定、その他教室は7月30日測定

今後の対応

- 1 引続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

[本件に関する問い合わせ先]

東京都立墨田川高等学校 経営企画室
TEL : 03-3611-2125
FAX : 03-3612-6123