

令和8年9月1日

保護者各位

東京都立田柄高等学校長

沖山 栄一

(公 印 省 略)

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動に御協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、御安心いただけますよう、お知らせします。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、今後とも、保護者の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	社会科教室	第1PC 室	第2PC 室	LL 教室	2 年 5 組	基準値
令和8年 7月30日	ホルム アルデヒド	0.031 ppm	0.029 ppm	0.041 ppm	0.046 ppm	0.041 ppm	0.08ppm 以下 であること
	トルエン	全て 100 μ g/ m^3 未満					260 μ g/ m^3 以下 であること

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

東京都立田柄高等学校

経 営 企 画 室

TEL03-3977-2555