

保護者各位

東京都立つばさ総合高等学校

校長 渡辺

(公印省略)

本校における室内化学物質測定結果のお知らせ

保護者の皆様には、日ごろから本校の教育活動にご協力いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、このたび、健康で快適な学校環境の確保を図るため、室内化学物質が放散しやすいといわれている夏季に、すべての都立学校が室内化学物質対策月間を設け、教室等の室内化学物質濃度を測定しております。

本校の結果は下記のとおりです。測定したすべての教室について、基準値以内の結果でしたので、ご安心ください。

さらに今後とも、化学物質による健康影響について、教室の使用状況を踏まえ、生徒の健康状況を把握していきます。

引き続き、児童・生徒が安心して学習できる環境を整えて参りますので、保護者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

室内化学物質濃度簡易測定結果

測定日	測定項目	1-1教室	工業基礎 実習室2	フードデ ザイン室	書道室	化学 実験室	基準値
8/12～ 8/13	ホルムアルデヒド	0.02ppm	0.02ppm	0.02ppm	0.03ppm	0.02ppm	0.08ppm 以下であること
	トルエン	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 未満	260 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 以下であること

今後の対応

- 1 引き続き換気を励行し、室内化学物質の低減化を図ります。
- 2 日ごろから、児童・生徒の健康管理に留意します。
- 3 必要に応じて、室内化学物質の測定を行い、実態を把握します。

学校名、問い合わせ先

東京都立つばさ総合高等学校

経営企画室 小久保

TEL:03-5737-0151